

Fra: Tone Sundklakk <Tone.Sundklakk@Morenett.no>
Sendt: 28. september 2020 10:13
Til: Postmottak Volda
Emne: Innspel til detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157
Vedlegg: Rotsetfjøra gbr 30-157.pdf

Innspel til detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157 i Volda kommune

Dykkar referanse: 19/10028 – 20/16237

Dykkar dato: 22.09.2020

Vi viser til dykkar brev datosett 22.09.2020 vedr. detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157.

Ved straumforsyning til området vil det vere behov for å auke transformatorkapasiteten i eksisterande nettstasjon NS 2110 Rotset. Det kan då verte aktuelt å sette inn ein ny trevikingstransformator for forsyning med 400 V.

Alternativt kan ein etablere ein ny nettstasjon i utbyggingsområdet. I tillegg må det førast fram lågspentkablur frå nettstasjonen til dei nye bygga. Dette må samordnast med anna graving i området.

I samband med planane må de ta omsyn til Mørenett sine anlegg i området, sjå vedlagt kart.

Raud heiltrukken strek er høgspent luftlinje, raud stipla linje er høgspent kabel og blåe strekar er lågspent.

Vi viser til «Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6- 2», og gjer merksam på at spenningsnivå ikkje må gå fram i planen. Jordkabel må heller ikkje teiknast inn i planen.

- Kartet kan nyttast under følgande føresetnadar:
- Nyttast berre som underlag til førespurt arbeid.
- Må slettast etter bruk då nettet endrar seg.
- Må ikkje sendast til andre utan Mørenett sitt samtykke.

Utbygger må ta kontakt med Mørenett i god tid før byggestart for endeleg avklaring av straumforsyning til utbyggingsområdet.

Vennlig hilsen



Tone Sundklakk
Sivilingeniør Nettutvikling
Mørenett AS

+47 70 04 61 54

+47 41 46 33 95

tone.sundklakk@morenett.no